

VERBALE DI PRELIEVO DI CAMPIONI DI CALCESTRUZZO

Prelievo in corso di getto ai sensi del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) par. 11.2.5 — Controllo di accettazione

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA

OPERA / LAVORO	UBICAZIONE DEL CANTIERE	
COMMITTENTE	IMPRESA ESECUTRICE	VERBALE N.
DIRETTORE DEI LAVORI	COLLAUDATORE STATICO	DATA DEL PRELIEVO

GETTO E CALCESTRUZZO PRELEVATO

STRUTTURA / ELEMENTO OGGETTO DEL GETTO	VOLUME DEL GETTO (M ³)	ORA DEL PRELIEVO
CLASSE DI RESISTENZA PRESCRITTA (RCK / C)	CLASSE DI ESPOSIZIONE	CLASSE DI CONSISTENZA
FORNITORE / IMPIANTO DI PRODUZIONE	DOCUMENTO DI TRASPORTO N.	AUTOBETONIERA (TARGA)
ORA DI CARICO	ORA DI SCARICO	TEMPERATURA AMBIENTE (°C)
		TEMPERATURA CALCESTRUZZO (°C)

PROVE SUL CALCESTRUZZO FRESCO

ABBASSAMENTO AL CONO — SLUMP (MM)	SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE (MM)	MASSA VOLUMICA (KG/M ³)	CONTENUTO D'ARIA (%)
-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------

PRELIEVO E CONFEZIONAMENTO DEI PROVINI

TIPO DI PROVINO

☐ Cubo 150 mm ☐ Cubo 100 mm ☐ Cilindro 150x300 mm ☐ Altro

N. PRELIEVI ESEGUITI	N. PROVINI PER PRELIEVO	TOTALE PROVINI CONFEZIONATI	DATA PREVISTA PER LA PROVA
----------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------

Confezionamento e stagionatura dei provini secondo UNI EN 12390-2. Ogni prelievo è costituito da due provini. Per ogni giorno di getto va eseguito almeno un prelievo. Il controllo di tipo A è riferito a un massimo di 300 m³ di miscela omogenea ed è rappresentato da tre prelievi, con almeno un prelievo ogni 100 m³ di getto (NTC 2018 par. 11.2.5.1).

IDENTIFICAZIONE DEI PROVINI

SIGLA PROVINO	ORA	STRUTTURA / ELEMENTO DI PROVENIENZA	NOTE

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

LUOGO DI CONSERVAZIONE IN CANTIERE	DATA DI CONSEGNA AL LABORATORIO
MODALITÀ DI SIGILLATURA E IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI	

DICHIARAZIONE

Il prelievo è stato eseguito in contraddittorio, alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia, che ha provveduto all'identificazione e alla sigillatura dei provini.

IL DIRETTORE DEI LAVORI	L'IMPRESA ESECUTRICE	IL TECNICO PRELEVATORE
-------------------------	----------------------	------------------------